


Величина резервируемой максимальной мощности для потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт в 4 квартале 2020 г.

№ п/п	Наименование потребителя	Уровень напряжения	Р макс., кВт	Р факт., кВт	Р резерв., кВт
1	ГБУЗ РМ "МРКБ"	СН-II	3120	1924	1196
2	АО "103 Арсенал"	СН-II	1008	1008	0

И.о. начальника ПТО



Старушенков А.Н.