

Приложение 5

**Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за
4 квартал 2021 года**

№ п/п	Наименование потребителя	Уровень напряжения	Максимальная мощность трансформаторов, МВА	Используемая мощность, МВт	Свободная трансформаторная мощность, МВт
1Г	Производственная база, наружное освещение	CH-II	0,4	0,167	0
2Г	Канализационно-насосная станция р.п. Луховка, ул. Заводская	CH-II	0,25	0,075	0
3Г	Жилые дома	CH-II	0,63	0,244	0,027
4Г	Жилые дома	CH-II	0,63	0,363	0,023
5Г	Старошайговский район, Пионерский лагерь	CH-II	0,1	0,1	0
6Г	Жилой сектор, с. Куликовка	CH-II	0,4	0,39	0
7Г	Водозаборные скважины	CH-II	0,25	0,06	0
8Г	Водозаборные скважины	CH-II	0,16	0,06	0
9Г	Жилой сектор, п. Озерный	CH-II	0,4/0,4	0,16	0,046
10Г	Водозаборные скважины	CH-II	0,25	0,11	0
11Г	Водозаборные скважины	CH-II	0,25	0,11	0
12Г	Водогрязелечебница, жилой сектор	CH-II	0,63/0,63	0,22	0
13Г	Жилой сектор, п. Озерный	CH-II	0,03	0,03	0
14Г	Жилой сектор, п. Озерный	CH-II	0,25	0,08	0
15Г	Пуркаева, 3	CH-II	0,4/0,4	0,251	0,2
17Г	Жилой сектор, с. Куликовка	CH-II	0,16	0,03	0
22Г	Жилой сектор, ул. А.Невского	CH-II	0,4	0,24	0,052
23Г	Жилой сектор, ул. Гагарина	CH-II	0,63/0,63	0,841	0
24Г	Жилой сектор, ул. Ульянова	CH-II	0,4/0,4	0,14	0
25Г	Жилой сектор, ул. Ульянова	CH-II	0,63/0,63	0,16	0
26Г	Жилой сектор, ул. Ульянова	CH-II	0,4/0,4	0,15	0
27Г	Жилой сектор, ул. Ульянова	CH-II	0,4/0,4	0,17	0
28Г	Жилой сектор, ул. Щорса	CH-II	0,4/0,4	0,17	0,04
29Г	Производственная база, наружное освещение	CH-II	0,63/0,63	0,17	0,05
30Г	Фурманова, 21	CH-II	1,2/1,2	0,9	0
31Г	Жилой сектор, п. Озерный	CH-II	0,4	0,15	0,005
32Г	Жилой сектор, ул. Гагарина	CH-II	0,63/0,63	0,11	0,035
33Г	Жилой сектор, Лямбирьское шоссе	CH-II	0,63/0,63	0,23	0