

Приложение 5

Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 2 квартал 2021 года

№ п/п	Наименование потребителя	Уровень напряжения	Максимальная мощность трансформаторов, МВА	Используемая мощность, МВт	Свободная трансформаторная мощность, МВт
1Г	Производственная база, наружное освещение	СН-II	0,4	0,167	0
2Г	Канализационно-насосная станция р.п. Луховка, ул. Заводская	СН-II	0,25	0,075	0
3Г	Жилые дома	СН-II	0,63	0,384	0,02
4Г	Жилые дома	СН-II	0,63	0,513	0
5Г	Старошайговский район, Пионерский лагерь	СН-II	0,1	0,1	0
6Г	Жилой сектор, с. Куликовка	СН-II	0,4	0,39	0
7Г	Водозаборные скважины	СН-II	0,25	0,06	0
8Г	Водозаборные скважины	СН-II	0,16	0,06	0
9Г	Жилой сектор, п. Озерный	СН-II	0,4/0,4	0,16	0,046
10Г	Водозаборные скважины	СН-II	0,25	0,11	0
11Г	Водозаборные скважины	СН-II	0,25	0,11	0
12Г	Водогрязелечебница, жилой сектор	СН-II	0,63/0,63	0,22	0
13Г	Жилой сектор, п. Озерный	СН-II	0,03	0,03	0
14Г	Жилой сектор, п. Озерный	СН-II	0,25	0,08	0
15Г	Пуркаева, 3	СН-II	0,4/0,4	0,251	0,2
17Г	Жилой сектор, с. Куликовка	СН-II	0,16	0,03	0
22Г	Жилой сектор, ул. А.Невского	СН-II	0,4	0,24	0,052
23Г	Жилой сектор, ул. Гагарина	СН-II	0,63/0,63	0,841	0
24Г	Жилой сектор, ул. Ульянова	СН-II	0,4/0,4	0,14	0
25Г	Жилой сектор, ул. Ульянова	СН-II	0,63/0,63	0,16	0
26Г	Жилой сектор, ул. Ульянова	СН-II	0,4/0,4	0,15	0
27Г	Жилой сектор, ул. Ульянова	СН-II	0,4/0,4	0,17	0
28Г	Жилой сектор, ул. Щорса	СН-II	0,4/0,4	0,17	0,04
29Г	Производственная база, наружное освещение	СН-II	0,63/0,63	0,17	0,05
30Г	Фурманова, 21	СН-II	1,2/1,2	0,9	0
31Г	Жилой сектор, п. Озерный	СН-II	0,4	0,15	0,005
32Г	Жилой сектор, ул. Гагарина	СН-II	0,63/0,63	0,11	0,035
33Г	Жилой сектор, Лямбирское шоссе	СН-II	0,63/0,63	0,23	0

34Г	Жилой сектор, Лямбирское шоссе	СН-II	0,63/0,63	0,16	0
35Г	Жилой сектор, п. Луховка, ул. Октябрьская	СН-II	0,4/0,4	0,08	0
37Г	Жилой сектор, ул. Гагарина	СН-II	1,0/1,0	0,7	0,1
38Г	Жилой сектор, ул. Титова	СН-II	0,4	0,25	0,07
39Г	Жилой сектор, ул. М. Расковой	СН-II	1,0/1,0	0,8	0
40Г	кинотеатр Россия	СН-II	0,63/0,63	0,47	0
42Г	Жилой сектор, ул. Косарева	СН-II	1,0/1,0	0,63	0,12
43Г	п. Кирзавод	СН-II	1,0/0,4	0,16	0
45Г	Жилой сектор, п. Луховка, ул. Октябрьская	СН-II	0,063	0,041	0
46Г	Жилой сектор, ул. Ульянова	СН-II	1,0/1,0	0,12	0
47Г	МРКБ	СН-II	0,63/0,63	0,954	0
48Г	МРКБ	СН-II	0,4/0,4	0,639	0
49Г	МРКБ	СН-II	0,63/0,63	0,33	0
50Г	Александровское шоссе, 59 Мусоросортировочный комплекс	СН-II	0,63/0,63		0
52Г	ул. М.Расковой	СН-II	0,25	0,165	0,06
54Г	Жилой сектор, ул. Мичурина	СН-II	0,315	0,08	0,02
55Г	Музыкальное училище, ул. Гагарина	СН-II	0,63/0,63	0,3	0
99Г	ул. М.Раковой, поликлиника	СН-II	0,18	0,13	0,05
555Г	Водозаборные скважины	СН-II	0,4	0,155	0
556Г	Водозаборные скважины	СН-II	0,4	0,155	0
622Г	Водозаборные скважины	СН-II	0,16	0,09	0
728Г	Жилой сектор, п. Ялга	СН-II	0,063	0,03	0
778Г	Жилой сектор, храм Казанской Божьей матери, наружное освещение	СН-II	0,4/0,4	0,566	0
56Г	МРКБ	СН-II	1,0/1,0		
57Г	МРКБ	СН-II	1,0/1,0		
58Г	МРКБ	СН-II	0,63/0,63		

Начальник ПТО



Старушенков А.Н.