

Приложение 5

**Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за
4 квартал 2022 года**

| № п/п | Наименование потребителя | Уровень напряжения | Максимальная мощность трансформаторов, МВА | Используемая мощность, МВт | Свободная трансформаторная мощность, МВт |
|-------|---|--------------------|--|----------------------------|--|
| 1Г | Производственная база, наружное освещение | СН-II | 0,4 | 0,167 | 0 |
| 2Г | Канализационно-насосная станция р.п. Луховка, ул. Заводская | СН-II | 0,25 | 0,075 | 0 |
| 3Г | Жилые дома | СН-II | 0,63 | 0,244 | 0,026 |
| 4Г | Жилые дома | СН-II | 0,63 | 0,363 | 0,021 |
| 5Г | Старошайговский район, Пионерский лагерь | СН-II | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 6Г | Жилой сектор, с. Куликовка | СН-II | 0,4 | 0,39 | 0 |
| 7Г | Водозаборные скважины | СН-II | 0,25 | 0,06 | 0 |
| 8Г | Водозаборные скважины | СН-II | 0,16 | 0,06 | 0 |
| 9Г | Жилой сектор, п. Озерный | СН-II | 0,4/0,4 | 0,16 | 0,046 |
| 10Г | Водозаборные скважины | СН-II | 0,25 | 0,11 | 0 |
| 11Г | Водозаборные скважины | СН-II | 0,25 | 0,11 | 0 |
| 12Г | Водогрязелечебница, жилой сектор | СН-II | 0,63/0,63 | 0,22 | 0 |
| 13Г | Жилой сектор, п. Озерный | СН-II | 0,03 | 0,03 | 0 |
| 14Г | Жилой сектор, п. Озерный | СН-II | 0,25 | 0,08 | 0 |
| 15Г | Пуркаева, 3 | СН-II | 0,4/0,4 | 0,251 | 0,19 |
| 17Г | Жилой сектор, с. Куликовка | СН-II | 0,16 | 0,03 | 0 |
| 22Г | Жилой сектор, ул. А.Невского | СН-II | 0,4 | 0,24 | 0,05 |
| 23Г | Жилой сектор, ул. Гагарина | СН-II | 0,63/0,63 | 0,841 | 0 |
| 24Г | Жилой сектор, ул. Ульянова | СН-II | 0,4/0,4 | 0,14 | 0 |
| 25Г | Жилой сектор, ул. Ульянова | СН-II | 0,63/0,63 | 0,16 | 0 |
| 26Г | Жилой сектор, ул. Ульянова | СН-II | 0,4/0,4 | 0,15 | 0 |
| 27Г | Жилой сектор, ул. Ульянова | СН-II | 0,4/0,4 | 0,17 | 0 |
| 28Г | Жилой сектор, ул. Щорса | СН-II | 0,4/0,4 | 0,17 | 0,03 |
| 29Г | Производственная база, наружное освещение | СН-II | 0,63/0,63 | 0,17 | 0,049 |
| 30Г | Фурманова, 21 | СН-II | 1,2/1,2 | 0,9 | 0 |
| 31Г | Жилой сектор, п. Озерный | СН-II | 0,4 | 0,15 | 0,004 |
| 32Г | Жилой сектор, ул. Гагарина | СН-II | 0,63/0,63 | 0,11 | 0,033 |
| 33Г | Жилой сектор, Лямбирьское шоссе | СН-II | 0,63/0,63 | 0,23 | 0 |
| 34Г | Жилой сектор, Лямбирьское шоссе | СН-II | 0,63/0,63 | 0,16 | 0 |

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-------|-------|
| 35Г | Жилой сектор, п. Луховка, ул. Октябрьская | СН-II | 0,4/0,4 | 0,08 | 0 |
| 37Г | Жилой сектор, ул. Гагарина | СН-II | 1,0/1,0 | 0,7 | 0,099 |
| 38Г | Жилой сектор, ул. Титова | СН-II | 0,4 | 0,25 | 0,06 |
| 39Г | Жилой сектор, ул. М. Расковой | СН-II | 1,0/1,0 | 0,8 | 0 |
| 40Г | кинотеатр Россия | СН-II | 0,63/0,63 | 0,47 | 0 |
| 42Г | Жилой сектор, ул. Косарева | СН-II | 1,0/1,0 | 0,63 | 0,11 |
| 43Г | п. Кирзавод | СН-II | 1,0/0,4 | 0,16 | 0 |
| 45Г | Жилой сектор, п. Луховка, ул. Октябрьская | СН-II | 0,063 | 0,041 | 0 |
| 46Г | Жилой сектор, ул. Ульянова | СН-II | 1,0/1,0 | 0,12 | 0 |
| 47Г | МРКБ | СН-II | 0,63/0,63 | 0,954 | 0 |
| 48Г | МРКБ | СН-II | 0,4/0,4 | 0,639 | 0 |
| 49Г | МРКБ | СН-II | 0,63/0,63 | 0,33 | 0 |
| 50Г | Александровское шоссе, 59 Мусоросортировочный комплекс | СН-II | 0,63/0,63 | | 0 |
| 52Г | ул. М.Расковой | СН-II | 0,25 | 0,165 | 0,05 |
| 54Г | Жилой сектор, ул. Мичурина | СН-II | 0,315 | 0,08 | 0,01 |
| 55Г | Музыкальное училище, ул. Гагарина | СН-II | 0,63/0,63 | 0,3 | 0 |
| 99Г | ул. М.Раковой, поликлиника | СН-II | 0,18 | 0,13 | 0,04 |
| 555Г | Водозаборные скважины | СН-II | 0,4 | 0,155 | 0 |
| 556Г | Водозаборные скважины | СН-II | 0,4 | 0,155 | 0 |
| 622Г | Водозаборные скважины | СН-II | 0,16 | 0,09 | 0 |
| 728Г | Жилой сектор, п. Ялга | СН-II | 0,063 | 0,03 | 0 |
| 778Г | Жилой сектор, храм Казанской Божьей матери, наружное освещение | СН-II | 0,4/0,4 | 0,566 | 0 |

Начальник ПТО



Старушенков А.Н.