

## Приложение 5

**Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансф  
мощности за  
1 квартал 2022 года**

№ п/п	Наименование потребителя	Уровень напряжения	Максимальная мощность трансформаторов, МВА	Используемая мощность, МВт
1Г	Производственная база, наружное освещение	СН-II	0,4	0,167
2Г	Канализационно-насосная станция р.п. Луховка, ул. Заводская	СН-II	0,25	0,075
3Г	Жилые дома	СН-II	0,63	0,244
4Г	Жилые дома	СН-II	0,63	0,363
5Г	Старошайговский район, Пионерский лагерь	СН-II	0,1	0,1
6Г	Жилой сектор, с. Куликовка	СН-II	0,4	0,39
7Г	Водозаборные скважины	СН-II	0,25	0,06
8Г	Водозаборные скважины	СН-II	0,16	0,06
9Г	Жилой сектор, п. Озерный	СН-II	0,4/0,4	0,16
10Г	Водозаборные скважины	СН-II	0,25	0,11
11Г	Водозаборные скважины	СН-II	0,25	0,11
12Г	Водогрязелечебница, жилой сектор	СН-II	0,63/0,63	0,22
13Г	Жилой сектор, п. Озерный	СН-II	0,03	0,03
14Г	Жилой сектор, п. Озерный	СН-II	0,25	0,08
15Г	Пуркаева, 3	СН-II	0,4/0,4	0,251
17Г	Жилой сектор, с. Куликовка	СН-II	0,16	0,03
22Г	Жилой сектор, ул. А.Невского	СН-II	0,4	0,24
23Г	Жилой сектор, ул. Гагарина	СН-II	0,63/0,63	0,841
24Г	Жилой сектор, ул. Ульянова	СН-II	0,4/0,4	0,14
25Г	Жилой сектор, ул. Ульянова	СН-II	0,63/0,63	0,16
26Г	Жилой сектор, ул. Ульянова	СН-II	0,4/0,4	0,15
27Г	Жилой сектор, ул. Ульянова	СН-II	0,4/0,4	0,17
28Г	Жилой сектор, ул. Щорса	СН-II	0,4/0,4	0,17
29Г	Производственная база, наружное освещение	СН-II	0,63/0,63	0,17
30Г	Фурманова, 21	СН-II	1,2/1,2	0,9
31Г	Жилой сектор, п. Озерный	СН-II	0,4	0,15
32Г	Жилой сектор, ул. Гагарина	СН-II	0,63/0,63	0,11
33Г	Жилой сектор, Лямбирьское шоссе	СН-II	0,63/0,63	0,23
34Г	Жилой сектор, Лямбирьское шоссе	СН-II	0,63/0,63	0,16

35Г	Жилой сектор, п. Луховка, ул. Октябрьская	CH-II	0,4/0,4	0,08
37Г	Жилой сектор, ул. Гагарина	CH-II	1,0/1,0	0,7
38Г	Жилой сектор, ул. Титова	CH-II	0,4	0,25
39Г	Жилой сектор, ул. М. Расковой	CH-II	1,0/1,0	0,8
40Г	кинотеатр Россия	CH-II	0,63/0,63	0,47
42Г	Жилой сектор, ул. Косарева	CH-II	1,0/1,0	0,63
43Г	п. Кирзавод	CH-II	1,0/0,4	0,16
45Г	Жилой сектор, п. Луховка, ул. Октябрьская	CH-II	0,063	0,041
46Г	Жилой сектор, ул. Ульянова	CH-II	1,0/1,0	0,12
47Г	МРКБ	CH-II	0,63/0,63	0,954
48Г	МРКБ	CH-II	0,4/0,4	0,639
49Г	МРКБ	CH-II	0,63/0,63	0,33
50Г	Александровское шоссе, 59 Мусоросортировочный комплекс	CH-II	0,63/0,63	
52Г	ул. М.Расковой	CH-II	0,25	0,165
54Г	Жилой сектор, ул. Мичурина	CH-II	0,315	0,08
55Г	Музыкальное училище, ул. Гагарина	CH-II	0,63/0,63	0,3
99Г	ул. М.Раковой, поликлиника	CH-II	0,18	0,13
555Г	Водозаборные скважины	CH-II	0,4	0,155
556Г	Водозаборные скважины	CH-II	0,4	0,155
622Г	Водозаборные скважины	CH-II	0,16	0,09
728Г	Жилой сектор, п. Ялга	CH-II	0,063	0,03
778Г	Жилой сектор, храм Казанской Божьей матери, наружное освещение	CH-II	0,4/0,4	0,566

Начальник ПТО

Старушенков А.